



ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ

„Др Милан Јовановић Батут“

Др Суботића 5, 11000 Београд

<http://www.batut.org.rs>

Телефон централа: 011-2684-566

Факс: 011-2685-735

Електронска пошта: [info@batut.org.rs](mailto:info@batut.org.rs)

Број рачуна: 840-624661-88

Матични број: 07036027

ПИБ: 102000930

*Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 45/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) достављамо одговор на постављено питање у поступку јавне набавке мале вредности добара – 14Д/2017 Клима уређаји, са уградњом и припадајућим потрошним материјалом, за потребе Наручиоца Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“*

Бр. 4403/  
1-1  
13 SEP 2017

**ПИТАЊА:**

Поштовани

сходно члановима 63 и 149 Закона о јавним набавкама (ЗЈН), желимо да наручиоцу поставимо питања везано за уградњу предметних добара.

Питање 1.

Како би понуђачи могли предвидети све зависне трошкове за уградњу предметних добара од великог је значаја информација о дужини инсталације између спољне и унутрашње јединице? Молимо наручиоца да понуђачима достави ову информацију јер је од круцијалне важности за формирање цене а самим тим и за прихватљивост понуде у смислу члана 61 став 1 ЗЈН.

Питање 2.

Молимо за кратак опис локација предвиђених за уградњу предметних добара у смислу потребе за коришћењем додатних алата (да ли су локације на спрату или не, да ли су приступачне или не, да ли је потребно користити возило за приступ локацијама итд?).

Питање 3.

Сходно члановима 63 и 149 Закона о јавним набавкама (ЗЈН), желимо да наручиоцу укажемо на неправилности.

Неправилност 1

Дана 08.09.2017. Наручилац је објавио обавештење о продужетку рока за достављање понуда. Међутим, објављени документ је потпуно празан и не садржи информацију о новом року за достављање понуда, као ни било коју другу информацију прописану ЗЈН.

Неправилност 2

Наручилац је дана 08.09.2017. објавио измењену конкурсну документацију у којој нигде није јасно и прецизно назначено који се део конкурсне документације мења и на шта се измене односе. При том, у измењеној конкурсној документацији је рок за достављање понуда неизмењен, односно не може се са сигурношћу утврдити која је коначна садржина конкурсне документације, чиме је прекршен члан 61 став 1 ЗЈН.

Неправилност 3

Потенцијални понуђач је дана 09.09.2017. поставио питања Наручиоцу и затражио потврду пријема. Наручилац је био у обавези да потврди пријем дана 11.09.2017, сходно члану 20 ЗЈН. Међутим, Наручилац то није урадио, чиме је прекршен члан 20. став 6. ЗЈН.

Молимо Наручиоца да исправи поменуте грешке и конкурсну документацију учини таквом да понуђачи могу да припреме прихватљиве понуде.

**ОДГОВОР:**

1. Дужина инсталације за обе наведене климе је до 5 метара.
2. Што се тиче доступности за инсталацију клима, за ставку број 1. Клима уређај, сплит систем 12000 BTU/h, налази се у поткровљу зграде, спољна јединица је лако доступна, са прозора. За ставку број 2 – Инвертер клима уређај, 24000 BTU/h, налази се у приземљу и она је лако доступна.
3. Наручилац ће у складу са горе наведеним, изменити конкурсну документацију, обележити измене плавом бојом и продужити рок за подношење понуде.



Комисија за јавну набавку

*[Handwritten signature]*